

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Отдел надзорной деятельности по Ермаковскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Красноярский край Ермаковский район с. Ермаковское ул. Красных Партизан, 104,
662820,

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

8 (39138) 2-11-11, kyar-ofps27-fs43@sibirrc.mchs.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ

10 декабря 2014 г.

с. Ермаковское

Я, государственный инспектор Ермаковского района по пожарному надзору Балтачев М.А., рассмотрев материалы дела № 238 об административном правонарушении в отношении директора МБОУ «Салбинская СОШ» Антипова Сергея Владимировича, возбужденного 08 декабря 2014 года государственным инспектором Ермаковского района по пожарному надзору Балтачевым М.А. с целью привлечения директора МБОУ «Салбинская СОШ» Антипова С. В., 09.05.1973 года рождения, с. Салба, Ермаковского района, Красноярского края, проживающий: с. Салба, ул. Центральная, д. 20 кв. 1, паспорт 0499 № 221259 выдан 14.08.2000 г. ОВД Ермаковского района, Красноярского края, к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного **частью 1 ст. 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),

УСТАНОВИЛ:

Антипов Сергей Владимирович является директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Салбинская средняя общеобразовательная школа» согласно Приказа № 108 - ЛС от 30.10.2014 года «Об изменении условий трудового договора».

Дело рассмотрено в присутствии Антипова С. В. Заявления, отводы и ходатайства о переносе срока рассмотрения дела не поступали.

С 01.12.2014 года по 08.12.2014 года государственным инспектором Ермаковского района по пожарному надзору Балтачевым М.А. на основании ст. 6 ФЗ-69 «О пожарной безопасности», и в соответствии с распоряжением органа государственного контроля (надзора) № 236 от 24.11.2014 года подписанного главным государственным инспектором Ермаковского района по пожарному надзору Кадуцкой О.Н., проведена плановая выездная проверка в отношении МБОУ «Салбинская СОШ» расположенного по адресу: с. Салба, ул. Школьная, д. 10.

Протоколом об административном правонарушении № 238 от 08 декабря 2014 года установлено несоблюдение директором МБОУ «Салбинская СОШ» Антиповым С. В. требований: Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в

РФ), утвержденных постановлением Правительства в РФ 25.04.2012 года за № 390; Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий от 12.12.2007 года № 645 и зарегистрированных в Министерстве юстиции РФ 21.01.2008 года за № 10938., "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы". Утвержденные приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий от 25.03.2009 года № 171, а именно:

1. Не все работники, осуществляющие свою деятельность в здании с массовым пребыванием людей умеют пользоваться первичными средствами пожаротушения, знают план действий при пожаре (при опросе работников установлено: Оюн Т.В., не умеет пользоваться первичными средствами пожаротушения) (п. 20 Приказ МЧС России № 645 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации»);
2. В кабинете завхоза МБОУ «Салбинская СОШ» эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) (п. 42 ППР в РФ);
3. Специальные программы не согласованы территориальными органами государственного пожарного надзора (п. 53 Приказ МЧС России № 645 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации»);
4. Автоматическая установка пожарной сигнализации установленная в здании МБОУ «Салбинская СОШ» имеет отклонения от рабочего проекта на установку автоматической охранно-пожарной сигнализации и системы эвакуации людей при пожаре № ПМГ 2007 - 92 от 2007 года. (Согласно плана расположения сетей пожарной сигнализации рабочего проекта № ПМГ 2007 - 92 в помещении кухни должны быть установлены два пожарных извещателя дымовых ИП-212-38. Фактически помещение не оборудовано пожарными извещателями). (п. 61 ППР в РФ);
5. Инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении школы разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (п. 2 ППР в РФ);
6. Работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации (сторож Медведев В.П., Витятнев Г.В., Икасала В. И.) не прошли обучение по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации (ст. 25 Приказ МЧС России № 645 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации»);
7. Лица ответственные за противопожарное состояние учебных кабинетов и мастерских МБОУ «Салбинская СОШ» (Шаршакова Ю.Н., Цицулин В.Р., Бирюкова Н.И., Залба Л.Г., Чанчина Т.С., Бурминова О.А., Гришаев П.М., Бабич Е.И., Руднев В.В., Ефремов Ю.В., Витятнева В.Н., Аркадьева М.А., Яковенко А.М., Гришаева И.В., Крючкова Л.Н.) не прошли обучение по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации. (ст. 25 Приказ МЧС России № 645 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации»);
8. Двери лестничных клеток МБОУ «Салбинская СОШ» не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах. (п. 4.2.7 "СП

1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы". Утвержденные приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий от 25.03.2009 года № 171);

9. Руководитель организации не организовал проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций. (п. 21 ППР в РФ).

При совершении директором МБОУ «Салбинская СОШ» Антиповым Сергеем Владимировичем бездействия, содержащего состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 статьи 20.4 КоАП РФ и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же должностному лицу органа надзорной деятельности, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение наказания в рамках ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

При назначении административного наказания Антипову Сергею Владимировичу за нарушения требований пожарной безопасности установлено, что она ранее к административной ответственности не привлекалась.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 2.1, 4.1, 4.4, 23.34, п.1. ч.1 ст. 29.9, ч.1,5 ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:


Признать бездействие директора МБОУ «Салбинская СОШ» Антипова Сергея Владимировича, как административное правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. Назначить директору МБОУ «Салбинская СОШ» Антипову Сергею Владимировичу, 09.05.1973 года рождения, с. Салба, Ермаковского района, Красноярского края, проживающий: с. Салба, ул. Центральная, д. 20 кв. 1, паспорт 0499 № 221259 выдан 14.08.2000 г. ОВД Ермаковского района, Красноярского края, административное наказание в виде предупреждения.

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1 - 25.5 КоАП РФ, соответственно вышестоящему должностному лицу - ОНД по Ермаковскому району МЧС России по Красноярскому краю, по адресу: с. Ермаковское ул. Кр. Партизан, 104, либо в Ермаковский районный суд (с. Ермаковское, ул. К.Маркса, 120).

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления должностному лицу, вынесшему постановление по делу, либо жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении 21.12.2014г. вступает в законную силу


Постановление вынес:
государственный инспектор
Ермаковского района по пожарному надзору



М.А. Балтачев

Копия постановления получена/направлена: « 10 » декабря 2014 г. № _____

директор МБОУ
«Салбинская СОШ»
(должность)



(подпись)

Антипов С.В.
(ФИО)

Телефон доверия:
Сибирского регионального центра МЧС России 8 (391) 298-55-47
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19